

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области  
160012, Вологда, Яшина, 1-а,  
т.(8172) 75-21-23, факс (8172) 75-15-68, E-mail: tu-rpn@vologda.ru, http://35.rospotrebnadzor.ru/

МДОУ «Детский сад № 6  
общеразвивающего вида «Чебурашка»

**Копия:**

Управление образования  
Администрации города Вологды  
г. Вологда, ул. Козленская, 6  
[uo@vologda-city.ru](mailto:uo@vologda-city.ru)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 105/354-04-01 г. Вологда « 12 » 09 2024 г.

Мною, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Пензиной Надеждой Николаевной при проведении профилактического визита в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Чебурашка» (далее - МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Чебурашка»), ОГРН 1023500896858, ИНН 3525084976, юридический адрес и место фактического осуществления деятельности: г. Вологда, ул. Преображенского, д.53-Б выявлены следующие нарушения обязательных требований: Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), а именно:

1. В группах №№ 1 (туалетная), 3 (буфетная и туалетная), 5 (буфетная и туалетная), 7 (буфетная и туалетная), 8 (буфетная) и 9 (буфетная и туалетная) МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Чебурашка» (на ½ высоты отделка стены - побелка); в группе № 4 в буфетной на стене трещина; в кабинете приема врача медпункта отделка стен – обоими местами отошли от стен, что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В срок до **20.08.2025** в группах МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Чебурашка»: №1 (туалетная), №3 (буфетная и туалетная), №4 (буфетная), №5 (буфетная и туалетная), №7 (буфетная и туалетная), №8 (буфетная), №9 (буфетная и туалетная) и в кабинете приема врача медпункта обеспечить отделку поверхности стен на всю высоту, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Чебурашка», ОГРН 1023500896858, ИНН 3525084976.


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Вологодской области по адресу: г. Вологда, ул. Яшина, 1а, тел. 75-50-23 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в

срок до «21» августа 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора




Пензина Н.Н.

(должность лица, составившего  
предписание)


(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен  
«12» 09 2024 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_